РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх.№ РР-02-185 (2)

Гр. Плевен ....06.06.....2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район" е постъпило Заявление за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез „ПК Бетонов възел - Лъсков – Стефан Димитров 2 - Ябланица", № 11530020/16.05.2007 г., изменено и с продължен срок с решение № 1079/07.06.2013 г. Мотивите за исканото изменение са свързани с увеличаване водните количества и производство на дружеството.

1. **Цел на заявеното използване на водите:**

- *Промишлено водоснабдяване*

2. **Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** - не се променя

3. **Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**

Без промяна в конструкцията и оборудването

4. **Място на водовземане:** не се променя

5. **Обект на водоснабдяване:** не се променя

6. **Проектни параметри на използването:**

- **Средноденонощен дебит:** 0.7 л/сек
- **Годишно водно количество:** 22075 куб.м
- **Минимално водно количество:** 3154 куб.м./годишно
- **Водно ниво:** СВН= 0.87 м и Кота СВН – 396.33 м
- **Допустимо понижение:** $S_{макс.доп.}$= 0.07 м при ДВНмакс.= 0.94 м

7. **Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

7.1. Да извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества от кладенеца

7.2. Да извършва ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и веднъж в началото на сезона - статичното водно ниво

7.3. Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води на всеки кладенец по:

а) показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – амоний и нитрати;
7.4. Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденонощен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.
7.5. Да подържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества
7.6. Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"